

# SANKASOS GRUNTO STIPRINIMAS PANAUDOJANT STABILIZUOJANTĮ TRIAŠĮ GEOTINKLĄ

Kiti pagal projektą numatomi sluoksniai ir pasluoksniai (papildomas AŠAS sluoknis, skalda ir/ar žvyras, asfaltas, trinkelės, betonas ar kt.)


Smėlio sluoksnis (AŠAS / ŠNS), 0/4 mm fr.  $t \geq 220$  mm.  $Ev2 \geq 45$  MPa  
 $Ev2/Ev1 \leq 2.3$

Triašis stabilizuojantis (pagal ETA 12/0530) geotinklas TX130S

Radialinis standumas 275 kN/m, radialinio stand. santykis 0.75


Neaustinė 18/18 kN/m tempiamojo stiprio PP geotekstilė atskirymui S18NW

Esamas sutankintas pagrindas,  $Ev2 \geq 15$  MPa



Siplnų pagrindo gruntų stiprinimo technologija:

Minimalus vertinamas pagrindas  $Ev0$  ( $Ev2 \geq 15$  MPa). Klojamas standusis ekstrudinis stabilizuojantis triašis geotinklas TX130S. Geotinklas gali būti klojamas ir išilgai, ir statmenai kelio/aikštelės ašies atžvilgiu. **Naudojant triašį geotinklą inkaravimas nereikalingas.** Įrengiamas sluoksnis iš 0/4 mm fr. smėlio (AŠAS / ŠNS) 220 mm. Sluoksnis sutankinamas iki  $Ev2 \geq 45$  MPa sutankinimo rodiklio bei užtikrinamas  $Ev2/Ev1 \leq 2.3$  santykis. Geotinklo perdengimai sandūrose turi būti ne mažesni kaip 300 mm. Skaičiavimai pateikti remiantis geotinklo gamintojo programine įranga. Pasiėkus nurodytus sutankinimus ant sustiprino sluoksnio projektuojami (pagal KPT SDK 19 ir/ar kitus aktualius normatyvus) / įrengiami toliau numatomi gruntų ir/ar dangų sluoksniai/pasluoksniai.

Atestato Nr.	UAB „Mosas“ Birželio 23-iosios g. 5, LT-03206 Vilnius Tel. (8 5) 2610179; Faks. (8 5) 2608355;  Mob.:8-655-00956 <a href="http://www.mosas.lt">www.mosas.lt</a>			GATVĖS, PARKINGAI. GRUNTO STIPRINIMAS	
	PV	Dovydas Urbanas		2022 06 20	Laida
		+370 615 57 172			0
		dovydas@mosas.lt			
Etapas	Užsakovas:				Lapas
-				TX 15-45 0-4	Lapų
					1
					1